



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-opole.pl

HK.90820.11.5.2024.AS

Opole,

11-04-2024

Ocena jakości wody w I kwartale 2024 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzastowice na **wodociągu publicznym Kobylno** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kobylno obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów i Brynica.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2024r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

PLADA Sp. z o.o.	
wpl.	15 -04- 2024
Lp. 139/04	zał. 1/0
podpis	

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
mgr Marzenna Nawowska-Geisler

Otrzymuje:

1. PLADA Sp. z o.o.
ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzastowice

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
2. a/a

Sprawę prowadzi: Anna Sarga, asystent Oddziału Higieny Komunalnej, tel. 77 44 28 511